



LICITACIÓN PÚBLICA N°0021/2024

"CONSTRUCCIÓN CANAL AGUA NEGRA – TRAMO 1"

Fecha 19/08/2024

CONSULTA N° 2 - RESPUESTA N° 2

Respecto al desarenador propiamente, Solicitamos detalles de:

- Armadura de tabiques internos.

Respuesta: Deberá ser la misma armadura que los muros laterales.

- Armadura de losa de rampa de acceso al desarenador.


Respuesta: Deberá ser la misma que la platea del fondo del desarenador.

- Armadura de platea de cuencos.

Respuesta: Deberá ser la misma que la platea del fondo del desarenador. .


Ing. JOAQUÍN O. GÓMEZ
SUPERVISOR DE OBRA
Dpto. Planificación, Estudios y Proyectos
DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA


Ing. FERNANDO A. PERELLÓ
INSPECTOR
Dpto. Planificación, Estudios y Proyectos
DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA


Ing. ENRIQUE NUÑEZ
A/C DIRECCIÓN GENERAL
DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA